

三菱保護継電器セールスとサービス

CPS1形 AC/DC変換器 生産中止のお知らせ

平素は弊社配電制御機器をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

永らくご愛用頂いておりましたCPS1形 AC/DC変換器(補助電源)につきまして、部材枯渇及び生産設備維持困難により誠に勝手ながら下記のとおり生産中止いたします。

今後とも弊社配電制御機器をご愛用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

(1)生産中止機種及び類似機種

	生産中止機種	類似機種
形名	CPS1形 AC/DC 変換器	無停電電源装置(UPS)をご使用ください。 なお接続する保護継電器が MELPRO-D シリーズの場合は、当社製「B-T1」形バックアップ電源装置がご使用になれます。【注意】 当社製UPSは以下の機種となります。 FW-Vシリーズ 0.7KVA FW-Aシリーズ 0.7KVA

【注意】

- ① B-T1形バックアップ電源装置の対応機種はMELPRO-Dシリーズの制御電源電圧定格が標準(AC/DC100~220V)品のみとなります。
{MELPRO-Dシリーズの形名は「C□□□-A□□D□」(□に英数字が入ります)となります}
- ② ①項適用時、MELPRO-Dシリーズへの電源補償時間は2秒までとなります。動作時間整定他条件により2秒を超える電源補償が必要な場合は、無停電電源装置(UPS)をご使用ください。
(詳細はMELPRO-Dシリーズ各機種取扱説明書を参照ください)
- ③ B-T1形バックアップ電源装置は、MELPRO-Dシリーズ(制御電源電圧定格:標準品)以外の保護継電器(MULTICAP-C及びMELPRO-Sシリーズ他)には適用不可です。
(B-T1形の出力電圧が入力AC110V時155Vであり、リレーの制御電源範囲外となります)
- ④ UPS選定の際は、カタログ、取扱説明書等により入出力定格、及び周囲温度他使用条件をご確認ください。

(2)機種切替え時期

- ① CPS1形AC/DC変換器 受注中止時期= 2010年5月31日
(尚、2010年4月16日~5月31日間の受注分については受注生産とさせていただきます、引受納期3ヶ月となります)
- ② 類似機種:B-T1形バックアップ電源装置 = 発売中

以上